



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление государственного пожарного надзора

г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6, г. Нижний Новгород, 603950. Телефон: 277-93-24 Факс: 438-09-90

E-mail: info@mchs.nnov.ru

ОГПН по Краснооктябрьскому району

Краснооктябрьский район с. Уразовка, ул. Кооперативная, 59а, 607530, тел.: 8(831)94-2-16-79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям

№ 2

10.05.2011 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

(дата проверки)

на территории, в зданиях (помещениях) и сооружениях

Негосударственного образовательного учреждения Автошкола «АСТРА»»

(наименование соискателя лицензии)

расположенного по адресу: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 63

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Главный государственный инспектор Краснооктябрьского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора)



В. Солодов
(подпись)

« 11 » мая 2011 г.

Исп. Солодов А.В.
2-16-79

«Телефон доверия»:
(831) 220-10-50 УГПН ГУ МЧС России по Нижегородской области

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Отделение государственного пожарного надзора по Краснооктябрьскому району
ул. Кооперативная, 59а, с. Уразовка 607530. Телефон: 2-16-79 Факс: 2-16-79

Акт № 11
обследования

«10» мая 2011 года

с. Уразовка
(город, село, поселок)

16 ч. 15 мин.

Главным государственным инспектором Краснооктябрьского района по пожарному надзору

Солодовым Александром Владимировичем

в период с 10 ч. 00 мин. «10» мая 2011 г. по 12 ч. 00 мин. «10» мая 2011 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в помещениях:
Негосударственного образовательного учреждения «Автошкола «АСТРА»»

расположенного по адресу:

Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, ул. Кооперативная, д.63

при обследовании совместно с: директором НОУ «Автошкола «АСТРА»» Юсиповым Р.Ш.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание НОУ «Автошкола «АСТРА»» 2-х этажное, 3 степени огнестойкости,

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), имеет размеры в плане 56 x 18 метров. Отопление от электрообогревательных приборов, вентиляция естественная, электрифицировано. Несущие конструкции (стены) выполнены из кирпича, междуэтажное перекрытие железобетонное, кровля плоская. Чердачного и

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

подвальных помещений не имеется Здание оборудовано автоматической пожарной пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степени огнестойкости зданий (пожарных сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей, содержится в

отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

исправном состоянии. Предусмотрена система молниезащиты здания. Электропроводка
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

соответствует нормативным документам по электроэнергетике. Проведены замеры

сопротивления изоляции электропроводки, замер контура заземления молниезащиты.

Здание обеспечено водой для целей наружного пожаротушения, стационарным телефоном.

Имеются первичные средства пожаротушения в достаточном количестве. На этажах

здания, на видном месте вывешены планы эвакуации людей на случай пожара в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002. Проведены практические тренировки по эвакуации


людей на случай пожара. Должностные лица обучены по программе пожарно-технического минимума. Дежурный персонал обеспечен электрофонарями на случай отключения электроэнергии.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
-	-	-

С Актом обследования ознакомлен:

директор НОУ «Автошкола «АСТРА»» Юсипов Р.Ш



(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«10» мая 2011 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор НОУ «Автошкола «АСТРА»» Юсипов Р.Ш



(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

«10» мая 2011 г.

Вывод по результатам обследования:

Здание Негосударственного образовательного учреждения Автошкола «АСТРА» с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 63 Краснооктябрьского района Нижегородской области соответствует требованиям правил пожарной безопасности

«10» мая 2011 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор
Краснооктябрьского района по пожарному надзору

«10» мая 2011 г.





Директору НОУ «Автошкола «Астра»»

Юсипову Р.Ш.

МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Отделение надзорной деятельности
по Краснооктябрьскому району)
ул. Кооперативная 59а, с. Уразовка, 607530
Телефон: 2-16-79, 2-14-01; факс 2-16-79 (код - 294)

21.05.13 № 45-2-41

Уважаемый Рашит Шамилевич!

ОНД по Краснооктябрьскому району доводит до Вашего сведения, что заключение №2 от 10.05.2011г., выданное Негосударственному образовательному учреждению «Автошкола «Астра»» является действующим. Условия образовательной деятельности не изменились.

Начальник ОНД - главный Государственный инспектор
Краснооктябрьского района
по пожарному надзору



Солодов А.В.

исп. Солодов А.В.
тел. (294) 2-16-79

«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области